

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям для размещения на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Казань" на июнь 2022г.**

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	ГРС Алмала	10	0,39	0,01	5,96	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Бавлы	10	1,93	0,89	0,01	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Бавлы	10	1,31	0,9	3,91	-	-
Оренбургская область	ГРС Абдулино	15	1,28	2,1	1,52	-	-
Оренбургская область	ГРС Матвеевка	10	0,46	0,33	5,16	-	-
Оренбургская область	ГРС Ново-Мусино <sup>3</sup>	1,48	0,12	0,31	0,00	-	-
Оренбургская область	ГРС Ремчугово	3,17	0,29	0,06	0,38	-	-
Оренбургская область	ГРС Марксовский	10	0,02	0	9,72	-	-
Оренбургская область	ГРС Русский Кандыз	10	0,09	0,01	8,93	-	-
Оренбургская область	ГРС Александровка УЭСП	10	0,40	0,01	6,20	-	-
Оренбургская область	ГРС Пономаревка	10	0,54	0,17	3,35	-	-
Оренбургская область	ГРС Шарлык	10	1,22	0,34	2,45	-	-
Оренбургская область	ГРС Аксаково	10	0,42	0,55	4,13	-	-
Оренбургская область	ГРС Преображенка	30	0,15	0,01	27,03	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	ГРС Старые Шалты	10	0,09	0,4	8,82	-	-
Республика Татарстан	ГРС Уруссу	105	2,74	1,73	92,77	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ютаза	5	0,36	0,11	3,01	-	-
Республика Татарстан	ГРС Абдрахманово	10	0,22	0,09	8,71	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС Альметьевска	3,2	0,27	0	2,45	-	-
Республика Татарстан	ГРС АГНКС-2 Наб.Челны	3,2	0,54	0	2,53	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Азнакаево <sup>4</sup>	21,51	1,91	1,54	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Азнакаево	15	2,61	0	2,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Актаныш	9,22	0,79	1,8	1,12	-	-
Республика Татарстан	ГРС Александровка	8,35	1,37	0,08	0,27	-	-
Республика Татарстан	ГРС Альметьевска <sup>4</sup>	70,94	6,98	5,94	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аппаково	3,50	0,12	0,06	0,84	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аэропорт Бегишево	3,2	0,31	0,48	0,92	-	-
Республика Татарстан	ГРС База отдыха КамАЗа	5,00	0,69	1,23	0,17	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бетьки	5,97	0,67	2,6	0,37	-	-
Республика Татарстан	ГРС Болтаево	10,00	0,63	5,60	0,20	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Бугульма	84	7,41	1,79	49,91	-	-
Республика Татарстан	ГРС В.Мактама	3,2	0,07	0,62	1,88	-	-
Республика Татарстан	ГРС Елабуга	50	2,46	13,7	21,70	-	-
Республика Татарстан	ГРС Центральная Елабуга	586	274,77	138,52	11,48	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Заинск	90,95	3,61	6,2	1,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Заинск	601,30	134,41	0	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кама-Исмагилово	3,00	0,63	0,04	0,36	-	-
Республика Татарстан	ГРС Карабаш	16,3	1,72	0,1	10,60	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кульшарипово	11,31	0,63	4,71	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Лениногорска	40	3,82	1,96	13,84	-	-
Республика Татарстан	ГРС Менделеевск	28,71	3,48	0,63	20,08	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мензелинск	10	1,36	1,26	1,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Муслюмово	9,80	1,46	1,06	0,94	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Наб.Челны	17,62	5,28	1,51	1,51	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Наб.Челны	132,97	41,07	17,74	1,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Набережные Челны	323,28	98,91	0	1,28	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС-1 Нижнекамск	29,46	5,18	8,16	1,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Нижнекамск	741,76	388,56	0,04	0,72	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Нижнекамска	210,06	124,26	2,53	0,53	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Новоменделеевский химзавод	10	2,09	0,12	1,88	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Новоменделеевский химзавод	51	24,87	0	2,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новотроицк	5,21	0,50	0,52	0,99	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балтаево	3	0,73	1,55	0,05	-	-
Республика Татарстан	ГРС Камаево	5	0,17	0,12	3,98	-	-
Республика Татарстан	ГРС Коноваловка	3,2	0,22	1,00	0,30	-	-
Республика Татарстан	ГРС Николаевка	1,82	0,04	0,03	1,39	-	-
Республика Татарстан	ГРС Топасево <sup>4</sup>	2,26	0,33	0,26	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Андреевка <sup>3</sup>	1,12	0,07	0,01	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Атрякле	1,02	0,07	0,02	0,50	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ахматовка	1,36	0,07	0,04	0,82	-	-
Республика Татарстан	ГРС Беркет Ключ	5,20	0,45	0,16	1,64	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бурметьево	8,89	1,39	0,38	1,41	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Кр.Поляны	6,69	0,79	0,41	1,28	-	-
Республика Татарстан	ГРС Морты	5	0,46	0,16	1,84	-	-
Республика Татарстан	ГРС НПС Белая	1,74	0,14	0,04	0,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС НПС Муслимовская <sup>4</sup>	1,77	0,25	0,07	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чекалда	11	0,26	0,07	8,93	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ст.Кувак	3,86	0,16	0,02	1,64	-	-
Республика Татарстан	ГРС Старый Дрюш	4,53	0,23	2,53	0,60	-	-
Республика Татарстан	ГРС Суык-Су	8,78	1,31	2,53	0,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Терси <sup>4</sup>	1,26	0,23	0,04	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Федотово	1,57	0,44	0,12	0,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Хор.Ключ	3	0,19	0,01	1,69	-	-
Самарская область	ГРС Челно-Вершины	6,56	0,76	0,46	0,60	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чирково	5	0,15	0,05	3,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нурлат	16,55	1,05	0,8	1,55	-	-
Республика Татарстан	ГРС Павлово	12,5	0,79	0,42	7,58	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шугурово <sup>3</sup>	4,59	0,44	0,79	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Поисево	7,42	1,69	1,31	0,61	-	-
Республика Татарстан	ГРС Р.Акташ-1	4,09	17,52	0,14	1,25	-	-
Республика Татарстан	ГРС Р.Акташ-2	4,51	0,25	0,55	1,26	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ижминводы	3,2	0,35	0,18	1,42	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ромашкино	3,14	0,38	0,05	1,29	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сарманово	4,95	0,39	0,96	1,39	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сарманово-2	5,40	0,54	0	1,70	-	-
Республика Татарстан	ГРС Соколка	27	0,72	0,02	12,18	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сулеево	4,89	0,17	0,07	1,62	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тарловка	1,2	0,09	0,03	0,87	-	-
Республика Татарстан	ГРС Татарстан <sup>4</sup>	6,28	0,90	1,08	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тихоновка	5,60	0,62	0,89	0,61	-	-
Республика Татарстан	ГРС Черемшан	9,54	0,76	1,37	1,37	-	-
Республика Татарстан	ГРС Якеево	4,55	0,20	0,01	0,74	-	-
Республика Татарстан	ГРС Аксубаево	30	0,80	0,36	24,93	-	-
Республика Татарстан	ГРС Алексеевск	12,00	4,86	1,14	0,06	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Алькеево	3	0,90	0,05	0,70	-	-
Республика Татарстан	ГРС Антоновка	5	0,28	0,07	2,89	-	-
Республика Татарстан	ГРС Апастово	10	1,02	5,77	0,65	-	-
Республика Татарстан	ГРС Арск	19,50	2,71	2,43	5,78	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сокуры	100,00	7,67	59,79	27,21	-	-
Республика Татарстан	ГРС Базарные Матаки	10	0,76	0,93	4,65	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балахчино	1,2	0,01	0,01	1,02	-	-
Республика Татарстан	ГРС Балтаси	15	3,49	1,34	4,04	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кмский леспромхоз <sup>2, 4</sup>	0,89	0,18	0,06	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Билярск	10	0,51	0,06	6,11	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бишня	10	0,60	1,37	6,13	-	-
Республика Татарстан	ГРС Богородское	600	101,19	129,48	129,52	-	-
Республика Татарстан	ГРС Буинск	30	4,71	3,56	0,15	-	-
Республика Татарстан	ГРС Булгары	10	0,65	2,18	3,28	-	-
Республика Татарстан	ГРС Васильево	35	1,38	8,45	18,95	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Елизаветино	50	0,85	40,33	2,58	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС-2 Елизаветино	50	0,85	40,33	8,68	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тетюши	10	0,80	0,46	5,58	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Чистополь-1	10	0,13	0,43	0,27	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Чистополь-2	1	0,13	0	1,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Зеленодольска	55	6,31	3,45	27,25	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Зеленодольска	100	2,52	3,41	80,39	-	-
Республика Татарстан	ГРС-5 Казань	615	233,45	84,6	39,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Казань	440	0,00	12,13	117,87	-	-
Республика Татарстан	ГРС-3 Казань-1 <sup>3</sup>	65,99	15,13	20,99	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Караса	3	0,14	0,01	2,03	-	-
Республика Татарстан	ГРС Каргали	22,5	0,39	0,08	19,59	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ключи	5	0,67	2,83	0,04	-	-
Республика Татарстан	ГРС Княгор	5,00	1,14	0,38	0,08	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ковали <sup>4</sup>	4,48	1,00	0,48	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС-1 Кукмор	15	2,20	3,78	2,22	-	-
Республика Татарстан	ГРС-2 Кукмор	10	2,20	0	4,96	-	-



Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Кутлушкино	3,2	0,07	0,01	2,48	-	-
Республика Татарстан	ГРС Левашово	3	0,20	0,03	1,14	-	-
Республика Татарстан	ГРС Макулово	10	0,00	0,36	8,64	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мамадыш <sup>4</sup>	11,30	4,28	0,84	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новшешминск	13,6	1,20	1,88	7,12	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новый Кырлай	10	1,31	0,48	0,56	-	-
Республика Татарстан	ГРС Большая Акса	11	0,51	0,67	8,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС Дубьязы <sup>3</sup>	3	0,66	0,42	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кам. Поляны	10	1,28	0,02	0,78	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нижние Яки <sup>2, 4</sup>	0,83	0,14	0,01	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ципья	5	0,79	0,55	1,66	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ахмаметьево	5	0,51	1,96	0,87	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бакрчи	10	0,14	0,08	8,75	-	-
Республика Татарстан	ГРС Баргузино	10	0,95	0,01	7,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС Буртасы	5	0,16	0,06	3,44	-	-
Республика Татарстан	ГРС Жуково	1	0,04	0,03	0,39	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Измя	4,5	0,70	0,63	0,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС Бол.Кайбицы	5	0,46	2,44	0,10	-	-
Республика Татарстан	ГРС Каратун	3,2	0,62	1,29	0,20	-	-
Ульяновская область	ГРС Кундюковка	5	0,32	0,01	3,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кутлу-Букаш	10	1,07	0,08	4,46	-	-
Республика Татарстан	ГРС Малая Цильна	10	0,31	0,03	8,10	-	-
Республика Татарстан	ГРС Малая Елга	10	0,10	3,86	1,47	-	-
Республика Татарстан	ГРС Мокрая Савалеевка	13	0,05	0,01	12,24	-	-
Ульяновская область	ГРС Алгаши	5	0,37	0,24	0,97	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нижние Суни 2,4	2,15	0,14	0,02	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Новая Тура	55	8,97	8,3	3,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ср.Болтаево	5	0,23	0,1	3,23	-	-
Республика Татарстан	ГРС Кумазан	10	0,25	0,17	8,50	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ст.Тинчали	10	0,54	0,84	6,24	-	-
Республика Татарстан	ГРС Субаш	5	0,12	0,01	4,57	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тат.Наратлы	3,2	0,16	0,18	1,10	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Тат.Толкиш	1,2	0,13	0,01	0,44	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тюлячи	10,00	1,05	0,34	4,99	-	-
Республика Татарстан	ГРС Тюнтер	5	0,16	0,01	4,49	-	-
Республика Татарстан	ГРС Урняк	5	0,17	0,03	3,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Учили	3,2	0,08	0,01	1,69	-	-
Республика Татарстан	ГРС Четыре Двора	10	0,18	3,82	4,97	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чирпы	3,20	0,15	0,35	1,52	-	-
Республика Чувашия	ГРС Шемурша	10	0,40	1,06	4,57	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шигаево	3,2	0,07	0,04	2,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС Щитцы	5	0,24	0,17	3,12	-	-
Республика Татарстан	ГРС Нурлаты	35	1,10	5,48	24,02	-	-
Республика Татарстан	ГРС Пестрецы	19,5	3,19	8,29	0,63	-	-
Республика Татарстан	ГРС Куралово	3,2	0,61	0,03	2,13	-	-
Республика Татарстан	ГРС Октябрьский <sup>4</sup>	9,34	1,94	2,67	0,00	-	-
Республика Татарстан	ГРС Главтатстроя	10	1,06	0,47	6,28	-	-
Республика Татарстан	ГРС Птицефабрика Юбилейная <sup>4</sup>	28,49	3,01	13,99	0,00	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	ГРС Раифа	3	0,27	0,16	1,67	-	-
Республика Татарстан	ГРС Б.Атня	5	0,91	0,14	1,65	-	-
Республика Татарстан	ГРС Камское Устье	10	0,74	0,33	6,05	-	-
Республика Татарстан	ГРС Лаишево	15,00	2,29	2,33	3,38	-	-
Республика Татарстан	ГРС Ст.Дрожжаное	10	0,86	0,27	5,40	-	-
Республика Татарстан	ГРС Б.Сабы	10	1,38	2,24	3,43	-	-
Республика Татарстан	ГРС Сабинского ЛПХ	10	0,19	0,4	8,18	-	-
Республика Татарстан	ГРС Таканыш	3,20	0,38	0,02	1,35	-	-
Республика Татарстан	ГРС Турма	5	0,30	0,23	2,94	-	-
Республика Татарстан	ГРС Черниково	47,5	3,26	6,54	24,56	-	-
Республика Татарстан	ГРС Чистополь	25	7,20	3,02	6,78	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шахмайкино	3,2	0,45	0,05	0,65	-	-
Республика Татарстан	ГРС Юхмачи	10	0,63	0,17	8,04	-	-
Кировская область	ГРС Вятские Поляны	80	2,86	5,5	57,21	-	-
Республика Татарстан	ГРС Шемордан	10	0,40	0,91	7,12	-	-

Примечание

\* Значение технически возможной пропускной способности (ТВПС) на входе ГРС с учетом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, что соответствует правилам заполнения форм раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа (пункт 9(д) приложения 12 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19)

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8

1 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по добыче

2 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы, снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС

3 - наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям

4 - достижение фактической загрузки ГРС (в т. ч. по одному из выходов) значений ТВПС на входе ГРС