

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям для размещения на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Казань" на май 2023г.**

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
<b>Оренбургская область</b>								
1	Оренбургская область	ГРС Алмала	10	1,29	0,01	5,96	-	-
2	Оренбургская область	ГРС Абдулино	15	4,97	0,82	2,80	-	-
3	Оренбургская область	ГРС Матвеевка	10	1,62	0,02	5,47	-	-
4	Оренбургская область	ГРС Ново-Мусино <b>0-3</b>	1,2	0,35	0,34	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
5	Оренбургская область	ГРС Ремчугово	3,17	0,48	0,06	0,38	-	-
6	Оренбургская область	ГРС Марковский	10	0,09	0,00	9,72	-	-
7	Оренбургская область	ГРС Русский Кандыз	10	0,24	0,00	8,94	-	-
8	Оренбургская область	ГРС Александровка УЭСП	10	1,20	0,03	6,18	-	-
9	Оренбургская область	ГРС Пономаревка	10	1,98	0,13	3,39	-	-
10	Оренбургская область	ГРС Шарлык	10	2,57	0,03	2,76	-	-
11	Оренбургская область	ГРС Аксаково	10	1,94	0,27	4,41	-	-
12	Оренбургская область	ГРС Преображенка	30	0,35	0,00	23,27	-	-
13	Оренбургская область	ГРС Старые Шалты	10	0,21	0,02	9,08	-	-
<b>Республика Татарстан (Татарстан)</b>								
14	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Уруссу	105	5,37	1,44	93,07	-	-
15	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ютаза	5	1,04	0,04	3,08	-	-
16	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Бавлы <b>5</b>	10	4,58	0,18	0,72	-	-
17	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Бавлы	10	2,39	0,18	4,63	-	-
18	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Абдрахманово	10	0,51	0,02	8,78	-	-
19	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС АГНКС Альметьевска	3,2	0,44	0,00	2,45	-	-
20	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС АГНКС-2 Наб.Челны	3,2	0,63	0,00	2,53	-	-
21	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Азнакаево <b>0-4</b>	15,000	3,24	0,09	0,00	2027 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
22	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Азнакаево	15	7,26	0,15	2,15	-	-
23	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Актаныш	8,220	2,51	0,40	1,55	-	-
24	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Александровка	8,35	3,99	0,05	0,30	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
25	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Альметьевска 0-4	60,000	26,59	5,22	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
26	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Аппаково	3,50	0,32	0,01	0,89	-	-
27	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Аэропорт Бегишево	3,2	0,76	0,23	1,18	-	-
28	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС База отдыха КамАЗа 5	5,00	1,57	0,67	0,90	-	-
29	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бетьки	3,97	1,56	0,46	0,61	-	-
30	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Болтаево	5,64	1,67	0,40	1,06	-	-
31	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бугульма	84	18,65	1,60	50,11	-	-
32	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС В.Мактама	3,2	0,17	0,00	2,70	-	-
33	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Елабуга	50	2,79	7,25	30,98	-	-
34	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Центральная Елабуга	586	272,95	138,52	11,48	-	-
35	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Заинск	25,010	4,91	0,25	1,74	-	-
36	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Заинск	598,00	166,67	0,00	2,00	-	-
37	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кама-Исмагилово	3,00	1,00	0,04	1,16	-	-
38	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Карабаш	16,3	3,04	0,01	11,79	-	-
39	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кульшарипово	10,31	1,54	2,76	2,25	-	-
40	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Лениногорска	40	11,57	0,70	15,10	-	-
41	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Менделеевск	28,71	7,28	0,28	20,43	-	-
42	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Мензелинск	7,05	3,06	0,10	0,25	-	-
43	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Муслюмово	9,80	2,97	0,91	1,11	-	-
44	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Наб.Челны	15,30	6,81	1,00	1,33	-	-
45	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Наб.Челны	136,68	58,15	20,67	2,01	-	-
46	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-3 Набережные Челны	323,28	144,84	0,00	1,28	-	-
47	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Нижнекамск	28,32	8,09	6,90	1,36	-	-
48	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Нижнекамск	741,76	523,08	0,02	0,74	-	-
49	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-3 Нижнекамска	167,06	144,62	0,02	1,04	-	-
50	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Новоменделеевский химзавод	10	2,93	0,00	2,00	-	-
51	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Новоменделеевский химзавод	51	27,78	0,00	2,00	-	-
52	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Новотроицк	5,21	1,54	0,75	0,76	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
53	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Балтаево	3	1,03	0,19	0,31	-	-
54	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Камаево	5	0,33	0,36	3,74	-	-
55	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Коноваловка <sup>5</sup>	3,2	0,67	0,60	0,73	-	-
56	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Николаевка	0,82	0,15	0,00	0,12	-	-
57	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Топасево <sup>0-4</sup>	1,20	0,46	0,11	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
58	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Андреевка <sup>0-4</sup>	1,2	0,23	0,00	0,00	2024 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
59	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Атрякле	1,02	0,17	0,02	0,50	-	-
60	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ахматовка	1,36	0,19	0,01	0,85	-	-
61	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Беркет Ключ	4,14	1,18	0,05	0,69	-	-
62	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бурметьево	7,89	2,83	0,19	1,50	-	-
63	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кр.Поляны	5,69	2,02	0,02	0,67	-	-
64	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Морты	5	0,68	0,10	1,90	-	-
65	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС НПС Белая	1,74	0,50	0,01	0,43	-	-
66	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС НПС Муслимовская <sup>0-4</sup>	1,20	0,56	0,06	0,00	2024 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
67	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Чекалда	11	0,41	0,09	8,91	-	-
68	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ст.Кувак	3,86	0,90	0,01	1,75	-	-
69	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Старый Дрюш	2,21	0,52	0,04	0,77	-	-
70	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Суык-Су	7,78	2,80	1,55	0,04	-	-
71	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Терси <sup>0-4</sup>	1,20	0,31	0,01	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
72	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Федотово	1,57	0,52	0,19	0,29	-	-
73	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Хор.Ключ	3	0,27	0,01	1,69	-	-
74	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Чирково	5	0,32	0,01	3,59	-	-
75	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Нурлат	16,55	5,38	0,58	1,46	-	-
76	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Павлово	12,5	3,62	2,95	5,14	-	-
77	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Шугурово <sup>0-3</sup>	4,5	1,65	0,11	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
78	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Поисево	7,42	3,05	0,65	1,27	-	-
79	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Р.Акташ-1	5,74	34,70	1,14	1,30	-	-
80	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Р.Акташ-2	3,51	0,54	0,01	0,80	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
81	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ижминводы	3,2	0,52	0,48	1,02	-	-
82	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ромашкино	2,14	0,72	0,04	0,40	-	-
83	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Сарманово	3,95	1,11	0,26	0,49	-	-
84	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Сарманово-2	5,40	1,35	0,81	0,89	-	-
85	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Соколка	27	2,36	0,08	12,16	-	-
86	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Сулеево	3,89	1,19	0,02	0,67	-	-
87	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тарловка	1,2	0,15	0,01	0,89	-	-
88	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Татарстан <b>0-4</b>	3,20	2,22	0,17	0,00	2024 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
89	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тихоновка	4,60	1,44	0,01	1,29	-	-
90	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Черемшан	8,54	2,43	0,07	1,67	-	-
91	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Якеево	4,55	0,60	0,09	0,96	-	-
92	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Аксубаево	30	1,79	0,91	24,38	-	-
93	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Алексеевск <b>0-4</b>	10,00	6,17	1,11	0,00	2027 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
94	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Алькеево	3	1,63	0,36	0,39	-	-
95	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Антоновка	5	0,74	0,13	2,83	-	-
96	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Апастово	10	1,89	3,06	3,36	-	-
97	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Арск	15,00	4,37	1,37	1,34	-	-
98	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Сокуры	100,00	10,94	26,94	60,23	-	-
99	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Базарные Матаки	10	2,07	1,11	4,47	-	-
100	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Балахчино	1,2	0,08	0,01	0,94	-	-
101	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Балтаси <b>5</b>	11	4,14	0,29	1,08	-	-
102	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Камский леспромхоз <b>2-3</b>	10,00	0,21	0,03	0,00	2027 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
103	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Билярск	10	1,59	0,01	6,16	-	-
104	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бишня	10	1,38	0,14	7,36	-	-
105	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Богородское	600	160,54	81,55	177,45	-	-
106	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Буинск	30	7,37	1,42	2,29	-	-
107	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Булгары	10	2,06	1,54	3,92	-	-
108	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Васильево	35	5,48	4,99	23,20	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
109	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Елизаветино	50	1,78	18,10	24,96	-	-
110	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Елизаветино	50	1,78	0,00	49,00	-	-
111	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тетюши	10	1,92	0,53	5,51	-	-
112	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Чистополь-1 <sup>5</sup>	10	0,60	0,37	0,33	-	-
113	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Чистополь-2	1	0,60	0,03	0,97	-	-
114	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Зеленодольска	55	13,27	2,40	29,19	-	-
115	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Зеленодольска	100	8,40	5,22	78,59	-	-
116	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-5 Казань	615	284,30	86,50	39,22	-	-
117	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-3 Казань-1	65	37,71	10,23	2,38	-	-
118	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-3 Казань-2	65	0,00	4,00	62,46	-	-
119	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Караса	3	0,43	0,01	2,03	-	-
120	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Каргали	22,5	1,11	0,01	19,66	-	-
121	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ключи <sup>5</sup>	5	1,21	2,09	0,79	-	-
122	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Княгор <sup>5</sup>	5,00	1,83	0,06	0,40	-	-
123	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ковали <sup>0-4</sup>	3,20	2,02	0,10	0,00	2023 *	70
124	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-1 Кукмор	15	3,01	1,41	4,62	-	-
125	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС-2 Кукмор	10	3,01	0,00	4,96	-	-
126	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кутлушкино	3,2	0,20	0,00	2,49	-	-
127	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Левашово	3	0,46	0,02	1,15	-	-
128	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Макулово	10	0,00	0,25	8,75	-	-
129	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Мамадыш <sup>0-4</sup>	10,000	5,17	3,21	0,00	2027 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
130	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Новошешминск	13,6	1,83	2,09	6,91	-	-
131	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Новый Кырлай <sup>5</sup>	10	2,41	0,14	0,90	-	-
132	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Большая Акса	11	0,81	0,12	9,30	-	-
133	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Дубьязы <sup>0-3</sup>	3,00	1,06	0,45	0,00	2026 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
134	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кам. Поляны <sup>5</sup>	10	2,42	0,02	0,78	-	-
135	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Нижние Яки <sup>2-3</sup>	11,00	0,185	0,01	0,00	2027 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
136	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ципья	5	1,40	0,03	2,18	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
137	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ахмаметьево	5	0,89	0,04	2,79	-	-
138	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бакрчи	10	0,43	0,03	8,80	-	-
139	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Баргузино	10	1,47	0,01	7,16	-	-
140	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бургасы	5	0,47	0,59	2,91	-	-
141	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Жуково	1	0,20	0,01	0,41	-	-
142	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Измя <sup>5</sup>	4,5	1,46	0,41	0,38	-	-
143	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Бол.Кайбицы <sup>5</sup>	5	1,08	2,49	0,05	-	-
144	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Каратун <sup>5</sup>	3,2	0,89	1,40	0,09	-	-
145	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кутлу-Букаш	10	1,92	0,04	4,50	-	-
146	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Малая Цильна	10	0,62	0,30	7,83	-	-
147	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Малая Елга	10	0,92	0,74	4,56	-	-
148	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Мокрая Савалеевка	13	0,29	0,01	12,24	-	-
149	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Нижние Суни <sup>2-3</sup>	10,00	0,20	0,02	0,00	2027 <sup>*</sup>	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
150	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Новая Тура <sup>5</sup>	55	17,23	10,30	1,00	-	-
151	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ср.Болтаево	5	0,57	0,02	3,31	-	-
152	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Кумазан	10	0,38	0,31	8,36	-	-
153	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ст.Тинчали	10	0,93	0,84	6,24	-	-
154	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Субаш	5	0,21	0,01	4,57	-	-
155	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тат.Наратлы	3,2	0,73	0,04	1,24	-	-
156	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тат.Толкиш	1,2	0,31	0,01	0,44	-	-
157	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тюлячи	10,00	2,92	0,54	4,79	-	-
158	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Тюнтер	5	0,27	0,00	4,49	-	-
159	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Урняк	5	0,43	0,00	3,38	-	-
160	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Учили	3,2	0,11	0,01	1,69	-	-
161	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Четыре Двора	10	1,77	0,06	8,65	-	-
162	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Чирпы	3,20	0,39	1,13	0,74	-	-
163	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Шигаево	3,2	0,34	0,03	2,17	-	-
164	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Щитцы	5	0,42	2,94	0,35	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
165	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Нурлаты	35	3,61	5,16	24,34	-	-
166	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Пестрецы <sup>5</sup>	16	7,11	1,26	3,28	-	-
167	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Куралово	3,2	0,74	0,16	2,00	-	-
168	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Октябрьский <sup>0-4</sup>	3,200	4,88	0,86	0,00	2024 *	Данные будут уточнены по итогам завершения проектных работ
169	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Главтатстроя	10	1,27	0,01	6,74	-	-
170	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Птицефабрика Юбилейная <sup>0-4</sup>	10,00	8,46	6,68	0,00	2023 *	70
171	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Раифа	3	0,58	0,15	1,68	-	-
172	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Б.Атня	5	1,61	0,11	1,68	-	-
173	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Камское Устье	10	1,78	1,55	4,83	-	-
174	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Лаишево	15,00	4,54	1,47	4,24	-	-
175	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Ст.Дрожжаное	10	1,57	0,36	5,31	-	-
176	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Б.Сабы	10	2,49	3,18	2,14	-	-
177	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Сабинского ЛПХ	10	0,63	0,33	8,25	-	-
178	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Таканыш	3,20	0,45	0,02	1,35	-	-
179	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Турма	5	0,62	0,16	3,01	-	-
180	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Черниково	47,5	5,31	11,25	19,83		
181	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Чистополь	21	11,68	0,85	4,97	-	-
182	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Голубое пламя Чистополь	30	0,00	0,00	30,00		
183	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Шахмайкино	3,2	0,71	0,00	0,70	-	-
184	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Юхмачи	10	0,85	0,07	8,14	-	-
185	Республика Татарстан (Татарстан)	ГРС Шемордан	10	0,71	0,84	7,17	-	-
<b>Самарская область</b>								
186	Самарская область	ГРС Челно-Вершины	6,56	2,35	0,01	1,06	-	-
<b>Ульяновская область</b>								
187	Ульяновская область	ГРС Кундюковка	5	0,59	0,03	3,21	-	-
188	Ульяновская область	ГРС Алгаши	5	0,76	0,25	1,21	-	-
<b>Чувашская Республика - Чувашия</b>								
189	Чувашская Республика - Чувашия	ГРС Шемурша	10	1,74	0,01	5,62	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час *	Загрузка ГРС, тыс. м <sup>3</sup> /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м <sup>3</sup> /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м <sup>3</sup> /час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
<b>Кировская область</b>								
190	Кировская область	ГРС Вятские Поляны	80	2,76	4,57	56,82	-	-

Примечание

\* Значение технически возможной пропускной способности (ТВПС) на входе ГРС с учетом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, что соответствует правилам заполнения форм раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа (пункт 9(д) приложения 12 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19)

1 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по добыче

2 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы, снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС

3 - наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям

4 - достижение фактической загрузки ГРС (в т. ч. по одному из выходов) значений ТВПС на входе ГРС

5 - при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6 (критерий ограничения КО № 5).  
Индекс присваивается для ГРС в зависимости от соотношения доли резерва относительно проектной производительности/ТВПС ГРС (см. табл. 2).

\* – сроки являются ориентировочными и подлежат уточнению в процессе выполнения работ.

Таблица 2 Матрица присвоения критерия ограничения № 5

№ диапазона	Доля (ξ) Резерва от Qпр/ Qтвпс на входе ГРС на сайте ГТО
№1 (проектная производительность в пределах 0–10 тыс. м <sup>3</sup> /ч)	≤10%
№2 (проектная производительность в пределах 10–50 тыс. м <sup>3</sup> /ч)	≤5%
№3 (проектная производительность в пределах 50–100 тыс. м <sup>3</sup> /ч)	≤2,5%
№4 (проектная производительность более 100 тыс. м <sup>3</sup> /ч)	≤1%