

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям для размещения на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Казань" на май 2021г.**

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	Алмала	10	1,30	0,14	5,26	-	-
Республика Татарстан	Бавлинская	10	3,60	1,59	0,00	-	-
Республика Татарстан	Бавлинская	10	3,60	1,58	0,00	-	-
Оренбургская область	г.Абдулино	15	3,32	0,59	3,71	-	-
Оренбургская область	Матвеевка	10	1,42	0,32	4,88	-	-
Оренбургская область	Н. Мусино	1,2	0,37	0,01	0,09	-	-
Оренбургская область	н.п.Ремчугово	4,62	0,43	1,66	0,23	-	-
Оренбургская область	п.Марковский	10	0,10	0,00	9,67	-	-
Оренбургская область	Р. Кандыз	10	0,25	0,00	9,12	-	-
Оренбургская область	р.ц. Александровка	10	1,28	0,49	5,62	-	-
Оренбургская область	р.ц. Пономаревка	10	2,01	0,04	2,76	-	-
Оренбургская область	р.ц. Шарлык	10	2,25	0,09	2,61	-	-
Оренбургская область	с.Аксаково	10	1,60	0,17	2,83	-	-
Оренбургская область	с.Преображенка	30	0,79	0,00	27,40	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Оренбургская область	Ст.Шалты	10	0,24	0,02	8,58	-	-
Республика Татарстан	Урусинская	105	4,10	6,89	89,51	-	-
Республика Татарстан	Ютазинская	5	0,70	0,47	2,23	-	-
Республика Татарстан	Абдрахмановская	10	0,51	0,14	8,61	-	-
Республика Татарстан	АГНКС г.Альметьевска	3,2	0,44	0,00	2,40	-	-
Республика Татарстан	АГНКС №2 Наб.Челны	3,2	0,63	0,00	2,08	-	-
Республика Татарстан	Азнакаевская №2	15	4,70	2,19	3,36	-	-
Республика Татарстан	Азнакаевская №2	15	4,70	2,18	3,37	-	-
Республика Татарстан	Актанышская	11,49	2,88	5,20	0,29	-	-
Республика Татарстан	Александровская	10,35	3,87	0,29	1,16	-	-
Республика Татарстан	Альметьевская	60,00	25,29	6,17	0,83	-	-
Республика Татарстан	Аппаковская	3,70	0,32	0,15	1,55	-	-
Республика Татарстан	Аэропорт "Бегишево"	3,2	1,00	0,95	0,65	-	-
Республика Татарстан	База отдыха КамАЗА	5,00	1,44	1,93	0,07	-	-
Республика Татарстан	Бетьки	10,00	1,36	6,40	0,80	-	-
Республика Татарстан	Болтаевская	10,00	1,65	5,90	0,10	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Бугульминская	84	18,34	5,04	49,16	-	-
Республика Татарстан	В.Мактаминская	3,2	0,17	0,10	2,40	-	-
Республика Татарстан	Елабуга №1	50	2,98	11,90	19,30	-	-
Республика Татарстан	Елабуга №2 (Центральная)	586	168,17	512,52	11,48	-	-
Республика Татарстан	Заинская №1	99,55	5,31	6,20	1,75	-	-
Республика Татарстан	Заинская №2	601,30	145,83	0,00	1,30	-	-
Республика Татарстан	Кама-Исмагиловская	4,00	1,00	0,24	1,16	-	-
Республика Татарстан	Карабашская	16,3	2,98	0,24	10,46	-	-
Республика Татарстан	Кульшариповская	17,93	1,38	4,21	1,14	-	-
Республика Татарстан	Лениногорская	40	11,63	5,90	9,10	-	-
Республика Татарстан	Менделеевская №2	26,87	5,40	0,87	16,00	-	-
Республика Татарстан	Мензелинская	10	3,07	2,35	0,15	-	-
Республика Татарстан	Муслюмовская	13,00	2,95	4,50	0,50	-	-
Республика Татарстан	Наб. Челнинская №1	24,10	7,93	6,74	2,76	-	-
Республика Татарстан	Наб. Челнинская №2	167,85	53,04	75,35	1,50	-	-
Республика Татарстан	Наб. Челнинская №3	297,00	125,83	0,00	2,20	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Нижнекамская №1	46,37	8,52	21,82	1,55	-	-
Республика Татарстан	Нижнекамская №2	742,31	549,20	0,16	2,15	-	-
Республика Татарстан	Нижнекамская №3	200,34	142,46	0,00	2,34	-	-
Республика Татарстан	Новоменделеевский хим.з-д	10	15,30	0,79	1,58	-	-
Республика Татарстан	Новоменделеевский хим.з-д	51	15,30	0,00	1,54	-	-
Республика Татарстан	Новотроицкая	7,19	1,69	0,13	2,26	-	-
Республика Татарстан	н.п. Балтаево-2 (к-з им. Куйбышева)	3	0,61	0,16	1,54	-	-
Республика Татарстан	н.п. Камаево	5	0,48	0,19	4,01	-	-
Республика Татарстан	н.п. Коноваловка	3,2	0,46	1,45	0,25	-	-
Республика Татарстан	н.п. Николаевка	1,82	0,16	0,04	1,28	-	-
Республика Татарстан	н.п. Топасево	1,30	0,45	0,07	0,03	-	-
Республика Татарстан	н.п. Андреевка <sup>4</sup>	1,21	0,30	0,01	0,00	-	-
Республика Татарстан	н.п. Атрякле	2,42	0,19	0,03	1,29	-	-
Республика Татарстан	н.п. Ахматовка	2,36	0,21	0,13	1,23	-	-
Республика Татарстан	н.п. Беркет-Ключ	7,89	1,94	0,65	1,24	-	-
Республика Татарстан	н.п. Бурметьево	9,29	2,77	1,01	0,78	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	н.п.Кр. Поляна	6,69	2,07	0,55	0,84	-	-
Республика Татарстан	н.п.Морты	5	0,89	0,00	2,90	-	-
Республика Татарстан	НПС "Белая"	2,74	0,51	0,08	1,26	-	-
Республика Татарстан	НПС Муслимовская <sup>4</sup>	1,25	0,56	0,08	0,00	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ст. Чекалда	11	0,78	0,20	8,60	-	-
Республика Татарстан	н.п.Старый Кувак	3,86	0,89	0,15	1,21	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ст. Дрюш	2,72	0,55	0,37	1,05	-	-
Республика Татарстан	н.п.Суык-Су	11,00	2,52	4,44	1,56	-	-
Республика Татарстан	н.п.Терси	1,20	0,43	0,07	0,03	-	-
Республика Татарстан	н.п.Федотово	2,57	0,52	0,32	1,05	-	-
Республика Татарстан	н.п.Хор.Ключ	3	0,48	0,06	1,74	-	-
Самарская область	н.п.Челно - Вершины	7,10	2,38	0,00	1,30	-	-
Республика Татарстан	н.п.Чирково	5	0,45	0,16	3,64	-	-
Республика Татарстан	Нурлатская №2	26,55	5,25	6,71	0,64	-	-
Республика Татарстан	Павловская	12,5	2,33	0,29	6,91	-	-
Республика Татарстан	пгт. Шугурово (к-з Шушма)	4,5	1,58	0,61	0,09	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Поисево	10,11	2,59	4,40	0,51	-	-
Республика Татарстан	Р.Акташская №1	4,83	1,06	0,26	1,17	-	-
Республика Татарстан	Р.Акташская №2	3,24	0,07	0,13	1,21	-	-
Республика Татарстан	сан."Ижминводы"	3,2	0,71	0,29	1,41	-	-
Республика Татарстан	сан."Ромашкино"	8,41	0,69	0,08	1,23	-	-
Республика Татарстан	Сармановская №1	4,95	1,05	2,15	0,30	-	-
Республика Татарстан	Сармановская №2	5,40	1,14	0,00	1,30	-	-
Республика Татарстан	Сокольская (п. Подгорный)	27	2,86	0,13	11,87	-	-
Республика Татарстан	Сулеевская	4,89	1,20	0,25	1,14	-	-
Республика Татарстан	Тарловская	1,2	0,20	0,39	0,41	-	-
Республика Татарстан	Татарстан (с-з "Сосновоборский") <sup>4</sup>	5,27	2,24	0,71	0,00	-	-
Республика Татарстан	Тихоновская	7,80	1,30	2,63	1,07	-	-
Республика Татарстан	Черемшанская	8,32	2,40	1,97	0,35	-	-
Республика Татарстан	Якеевская	5,55	0,61	0,52	1,23	-	-
Республика Татарстан	АГНКС №1 г.Казани	3,2	0,83	0,00	2,20	-	-
Республика Татарстан	АГНКС №2 г.Казани	3,2	1,37	0,00	1,83	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Аксубаевская	30	1,67	1,00	24,10	-	-
Республика Татарстан	Алексеевская	15,00	5,39	6,36	0,64	-	-
Республика Татарстан	Алькеевская	3	0,79	0,73	0,02	-	-
Республика Татарстан	Антоновская	5	0,87	0,08	2,82	-	-
Республика Татарстан	Апастовская	10	1,40	6,16	0,24	-	-
Республика Татарстан	Арская	19,50	4,17	5,65	2,23	-	-
Республика Татарстан	Аэропорт "Казань" <sup>4</sup>	8,58	2,83	3,41	0,00	-	-
Республика Татарстан	Базар.Матаки	10	1,96	4,10	0,50	-	-
Республика Татарстан	Балахчино	1,2	0,08	0,01	1,02	-	-
Республика Татарстан	Балтасинская	15	5,12	3,99	1,38	-	-
Республика Татарстан	Берсут (Камский ЛПХ) <sup>2</sup>	0,96	0,35	0,17	0,00	-	-
Республика Татарстан	Биллярская	10	1,83	0,28	4,82	-	-
Республика Татарстан	Бишнинская	10	1,14	0,19	7,11	-	-
Республика Татарстан	Богородское	600	169,31	116,04	142,96		
Республика Татарстан	Буинская	30	7,81	6,16	0,42	-	-
Республика Татарстан	Булгары	10	1,67	0,93	5,11	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Васильевская	35	3,74	4,34	22,16	-	-
Республика Татарстан	ГРС -1 н.п. Елизаветино	50	2,82	26,31	16,89	-	-
Республика Татарстан	ГРС -2 н.п. Елизаветино	50	0,00	0,00	49,00	-	-
Республика Татарстан	г.Тетюши	10	1,74	4,09	1,21	-	-
Республика Татарстан	г.Чистополь №2	10	0,37	1,15	1,75	-	-
Республика Татарстан	г.Чистополь №2	1	0,37	0,00	1,00	-	-
Республика Татарстан	Зеленодольская №1	55	13,94	2,56	14,56	-	-
Республика Татарстан	Зеленодольская №2 (Зеленодольский МЗ)	100	4,28	2,97	71,23	-	-
Республика Татарстан	Казань №5	660	243,74	149,79	135,48	-	-
Республика Татарстан	Казань №2	440	36,81	16,46	93,54	-	-
Республика Татарстан	Казань №3 <sup>3</sup>	88,70	19,49	34,20	0,00	-	-
Республика Татарстан	Карасинская	3	0,49	0,31	1,39	-	-
Республика Татарстан	Каргалинская	22,5	1,26	0,11	19,69	-	-
Республика Татарстан	Ключинская	5	0,98	2,73	0,17	-	-
Республика Татарстан	Княгорская	5,00	1,77	1,23	0,27	-	-
Республика Татарстан	Ковалинская <sup>4</sup>	5,12	1,72	0,87	0,00	-	-



Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	Кукморская №1	15	0,27	6,52	1,48	-	-
Республика Татарстан	Кукморская №2	15	0,27	0,00	10,00	-	-
Республика Татарстан	Кутлушкинская	3,2	0,28	0,02	2,28	-	-
Республика Татарстан	Левашево	3	0,86	0,08	0,93	-	-
Республика Татарстан	Макулово, с-з "Приволжский"	10	0,00	0,12	4,78	-	-
Республика Татарстан	Мамадышская <sup>4</sup>	15,08	5,76	5,00	0,00	-	-
Республика Татарстан	Маргариновый з-д <sup>3</sup>	18,18	4,06	10,60	0,00	-	-
Республика Татарстан	Новошешминская	13,6	2,19	0,49	8,01	-	-
Республика Татарстан	Новый Кырлай	10	2,76	0,13	2,74	-	-
Республика Татарстан	н.п. Б.Акса	11	0,87	0,74	7,85	-	-
Республика Татарстан	н.п. Дубъязы	3	1,21	0,22	0,08	-	-
Республика Татарстан	н.п. Кам. Поляны	10	2,49	0,90	3,02	-	-
Республика Татарстан	н.п. Ниж.Яки <sup>2</sup>	0,84	0,32	0,01	0,00	-	-
Республика Татарстан	н.п. Ципья	5	1,28	1,01	1,28	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ахмаметьево	5	1,02	1,98	0,94	-	-
Республика Татарстан	н.п.Бакрчи	10	0,49	0,12	8,38	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	н.п.Баргузино	10	1,47	0,02	6,88	-	-
Республика Татарстан	н.п.Буртасы	5	0,66	0,18	2,92	-	-
Республика Татарстан	н.п.Жуково	1	0,20	0,05	0,16	-	-
Республика Татарстан	н.п.Измя	4,5	1,39	0,95	0,05	-	-
Республика Татарстан	н.п.Кайбицы	5	0,98	0,43	2,37	-	-
Республика Татарстан	н.п.Каратун	3,2	0,80	1,34	0,06	-	-
Ульяновская область	н.п.Кундюковка	5	1,07	0,00	2,20	-	-
Республика Татарстан	н.п.Кутлу-Букаш	10	2,07	0,39	4,11	-	-
Республика Татарстан	н.п.Мал. Цильна	10	0,82	0,11	7,51	-	-
Республика Татарстан	н.п.М.Елга	10	1,34	4,43	0,37	-	-
Республика Татарстан	н.п.М.Савалеевка	13	0,28	0,07	12,03	-	-
Ульяновская область	н.п.Н. Алгаши	5	0,88	0,00	2,00	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ниж.Суни <sup>2</sup>	1,03	0,41	0,11	0,00	-	-
Республика Татарстан	н.п.Новая Тура	55	17,69	24,52	7,48	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ср.Балтаево	5	0,53	0,16	1,90	-	-
Республика Татарстан	н.п.Ст.Кумазан	10	0,60	0,13	8,47	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	н.п.Ст.Тинчали	10	1,19	0,17	6,33	-	-
Республика Татарстан	н.п.Субаш	5	0,19	0,00	4,07	-	-
Республика Татарстан	н.п.Тат.Наратлы	3,2	0,66	0,05	1,23	-	-
Республика Татарстан	н.п.Тат.Толкиш	1,2	0,38	0,04	0,26	-	-
Республика Татарстан	н.п.Тюлячи	10,00	1,82	5,29	0,83	-	-
Республика Татарстан	н.п.Тюнтер	5	0,25	0,00	4,02	-	-
Республика Татарстан	н.п.Урняк	5	0,83	0,11	2,99	-	-
Республика Татарстан	н.п.Училы	3,2	0,57	0,02	1,68	-	-
Республика Татарстан	н.п.Четыре Двора	10	0,57	0,03	8,57	-	-
Республика Татарстан	н.п.Чирпы	3,20	0,38	0,38	1,87	-	-
Республика Чувашия	н.п.Шемурша	10	1,59	0,59	4,51	-	-
Республика Татарстан	н.п.Шигаево	3,2	0,32	0,10	1,30	-	-
Республика Татарстан	н.п.Щитцы	5	0,96	0,46	2,64	-	-
Республика Татарстан	Нурлатская ГРС	35	2,52	2,81	26,09	-	-
Республика Татарстан	Пестречинская	19,5	6,25	9,35	0,15	-	-
Республика Татарстан	п.Куралово	3,2	0,77	0,06	1,85	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	п.Октябрьский <sup>4</sup>	8,19	3,00	2,23	0,00	-	-
Республика Татарстан	проф-я "Главтатстроя" (Боровое Матюшино)	10	1,45	1,35	5,65	-	-
Республика Татарстан	П/ф"Юбилейная" <sup>4</sup>	49,06	4,38	38,06	0,00	-	-
Республика Татарстан	Раифская	3	0,49	0,94	0,93	-	-
Республика Татарстан	р.ц.Б.Атня	5	1,88	1,20	0,20	-	-
Республика Татарстан	р.ц.Камское Устье	10	1,59	0,98	5,02	-	-
Республика Татарстан	р.ц.Лаишево	15,00	4,10	7,60	0,10	-	-
Республика Татарстан	р.ц.Ст.Дрожжаное	10	1,79	1,64	3,56	-	-
Республика Татарстан	Сабинская	10	2,16	3,79	1,75	-	-
Республика Татарстан	Сабинское ЛПХ	10	0,81	0,80	7,91	-	-
Республика Татарстан	Таканьшская	3,20	0,71	1,39	0,10	-	-
Республика Татарстан	Турма	5	0,72	0,23	1,77	-	-
Республика Татарстан	Черниково	47,5	8,10	10,06	29,34	-	-
Республика Татарстан	Чистопольская	25	11,65	5,38	1,22	-	-
Республика Татарстан	Шахмайкино	3,2	1,22	0,15	0,47	-	-
Республика Татарстан	Юхмачинская	10	0,77	0,08	8,04	-	-
Кировская область	н.п.Вятские Поляны ГРС	80	5,30	1,43	58,47	-	-

Субъект Российской Федерации	Наименование ГРС	Проектная мощность (производительность) ГРС, тыс.м3/час *	Загрузка ГРС, тыс.м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час	Срок мероприятий по увеличению пропускной способности	Параметры увеличения
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика Татарстан	н.п.Шемордан	10	1,01	0,52	6,88	-	-

Примечание

\* Значение технически возможной пропускной способности (ТВПС) на входе ГРС с учетом имеющихся ограничений на объектах газотранспортной системы, что соответствует правилам заполнения форм раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа (пункт 9(д) приложения 12 к приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19)

- 1 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по добыче
- 2 - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы, снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС
- 3 - наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям
- 4 - достижение фактической загрузки ГРС (в т. ч. по одному из выходов) значений ТВПС на входе ГРС